



№ п/п	Параметры	Выбираемые параметры		Ответы клиента
1	Номинальное напряжение, кВ	6	10	
2	Схема первичных соединений	 схема 001	 схема 005	
3	Номинальный ток, А			
4	Исполнение ввод/вывод	воздушный/кабельный	кабельный/кабельный	
5	Выключатель	Тип Напряжение оперативное, В; род тока		
6	Трансформатор	Напряжение, тип тока (тип, коэффициент трансформации и количество) тока нулевой последовательности      да      нет Собственных нужд      да      нет		
7	Предохранитель: тип, ток плавкой вставки			
8	Вид защиты	Цифровое устройство РЗА (тип) от замыканий на землю      да      нет токовая отсечка      да      нет максимально-токовая защита      да      нет другие ( при необходимости указать)		
9	Счетчик активной/реактивной энергии (тип)			
10	Комплект РВО/ОПН	разрядник вентильный (Р)	ограничитель перенапряжения (О)	
11	Наличие рамы воздушного ввода	да	нет	
12	Наличие салазок	да	нет	
13	Количество заказываемых ячеек			

Взам. инв. N												
	Подп. и дата											
Инв. N подл.	Изм.	Кол.	Лист	N док	Подпись	Дата						

Опросный лист для заказа ячейки ЯКНО

Стадия  
 Лист  
 Листов

